



Шамсудин

**МЧС РОССИИ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ**  
**ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ**  
**БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА**  
 367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58  
 367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98. 55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98. 55-15-87  
 Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

**Предписание № 255/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Дагестан "Республиканский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 255 от 25 мая 2017 г. заместителя главного государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору Шамсудинова Ш.П., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 5 июня 2017 г. проведена внеплановая / выездная проверка начальником отделения АП ОНД и ПР № 1 по г.Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Магомедовым З.З., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Дагестан "Республиканский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей", расположенного (-ых) по адресу: г.Махачкала, ул. А.Алиева, проезд 4-й, дом 4, совместно с: зам.директора по АХЧ – Абдурахимов Давуд Магомедович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименовании объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Материал покрытия пола в коридорах этажей здания проверить на соответствие требованиям по токсичности, воспламеняемости, распространения пламени, дымообразующей способности.	СП 1.13130.2009 п.4.3.2	01.03.2018	+
2	Осуществлять проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	Правила противопожарного режима в РФ п.21	01.03.2018	+
3	Обеспечить выполнение ремонтных работ, проведение регламентных работ по тех обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем	Правила противопожарного режима в РФ п.63	01.03.2018	Р



	противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).			7
4	Обеспечить подачу сигнала от автоматической пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.83	01.03.2018	?
5	Дежурный персонал обеспечить индивидуальными спасательными устройствами (комплект спасательного снаряжения или лестницей навесной спасательной), которые должны храниться непосредственно на рабочем месте	Правила противопожарного режима в РФ п.9	01.03.2018	?+
6	На объекте защиты организовать проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта.	Правила противопожарного режима в РФ п. 55	01.03.2018	+
7	На объекте защиты определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (циклонов, фильтров, воздухопроводов) от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	Правила противопожарного режима в РФ п. 50	01.03.2018	+
8	Лестницу 3-го типа (наружная открытая лестница) реконструировать в соответствии с нормами (ширина проступи не менее 25 см и высота ступени не более 22 см)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; ст.89; СП 1.13130.2009 г. п.4.4.2	01.03.2018	+
9	На объекте защиты обеспечить укомплектованность пожарных кранов необходимым инвентарём.	Правила противопожарного режима в РФ п. 57	01.03.2018	+
10	Проводить, не реже 1 раза в полугодие, практические тренировки лиц по отработке планов эвакуации людей при пожаре с составлением соответствующего акта	Правила противопожарного режима в РФ п. 12	01.03.2018	-
11	На объекте защиты обеспечить исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации)	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	01.03.2018	7
12	На объекте защиты организовать в установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испыта-	Правила противопожарного режима в РФ п. 24	01.03.2018	+



	ний.			
13	В актовом зале кресла и стулья соединить между собой и прикрепить к полу	Правила противопожарного режима в РФ п. 107	01.03.2018	?

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



(подпись)

«8» июня 2017 г.



М.Д.П.\*ИМ ПО МАХАЧКАЛА

Начальник отделения АП ОНД и ПР № 1 по г.Махачкалы УНД и ПР ГУ МЧС России по РД  
Магомедов З.З.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » 2017 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением \_\_\_\_\_  
почтой по адресу: г. Махачкала, ул. А.Алиева, проезд 4 № 4

