



МЧС

МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА
367015, Махачкала, ул. М. Ярагского, 124-А, телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30-Д, телефон: (8722) 55-15-87 факс: (8722) 55-15-87
сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

ПРОТОКОЛ № 383
об административном правонарушении

г. Махачкала

(место составления протокола)

«8» июня 2017г.

(дата составления протокола)

Я, Государственный инспектор г. Махачкалы по пожарному надзору Магомедов Запир Загирбегович, руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) составил(а) настоящий протокол на юридическое лицо:

1. Полное наименование юридического лица: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Дагестан "Республиканский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей"
2. Юридический адрес: г. Махачкала, ул. А.Алиева, проезд 4, дом 4
3. Контактный телефон: 8928 243-92-55
4. ОГРН: 1020502631698
5. ИНН: 0562044856
6. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: Инспекция ФНС России по Советскому району г. Махачкалы Республики Дагестан
7. Наименование обслуживающего банка:
8. Реквизиты расчетного счета:
9. Ф.И.О. руководителя юридического лица: Валиев Дибир Шарапудинович
10. Ф.И.О. законного представителя юридического лица: Абдурахимов Давуд Магомедович
11. Занимаемая должность: Заместитель директора по АХЧ
12. Дата и место рождения: 13.12.1962 г.р., гор. Махачкала
13. Адрес места жительства: г. Махачкала, пос. Альбуригент, ул. Мурсалова, 103
14. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: Доверенность от 08.06.2017 г. № 42
15. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт 82 08 565853 выдан отделом УФМС России по РД в Советском районе г. Махачкалы 02.12.2008
16. Привлекалось ли указанное юридическое лицо ранее к административной ответственности и когда: не привлекалось

в 13 ч. 00 мин. «5» июня 2017г. в помещениях и на территории Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Дагестан "Республиканский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей", расположенного по адресу: г.Махачкала, ул. А.Алиева, проезд 4-й, дом 4, выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора от 08.08.2016 года № 221/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Не выполнены следующие пункты предписания, а именно:

- *Материал покрытия пола в коридорах этажей здания не проверен на соответствие требованиям по токсичности, воспламеняемости, распространения пламени, дымообразующей способности. (СП 1.13130.2009 п.4.3.2);*

1

- 2 - Руководитель организации не обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (специальных красок, лаков) строительных конструкций, горючих отделочных материалов. а также не осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) не проводится не реже 2 раз в год (акт не представлен). (Правила противопожарного режима в РФ п.21);
- 3 - Руководитель организации не обеспечивает выполнение ремонтных работ, проведение регламентных работ по тех обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). (Правила противопожарного режима в РФ п.63);
- 4 - Система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83);
- 5 - Дежурный персонал не обеспечен индивидуальными спасательными устройствами (комплект спасательного снаряжения или лестницей навесной спасательной), которые должны храниться непосредственно на рабочем месте (Правила противопожарного режима в РФ п.9);
- 6 - На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта. (Правила противопожарного режима в РФ: п. 55);
- 7 - На объекте защиты руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (циклонов, фильтров, воздухопроводов) от горючих отходов с составлением соответствующего акта. (Правила противопожарного режима в РФ п. 50);
- 8 - Лестница 3-го типа (наружная открытая лестница) применяется с нарушениями. Не соответствует нормам ширина проступи (не менее 25 см) и высота ступени (не более 22 см) (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4; ст.89; СП 1.13130.2009 г. п.4.4.2);
- 9 - На объекте защиты руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов необходимым инвентарём. (Правила противопожарного режима в РФ п. 57);
- 10 - Руководителем организации не проводятся, не реже 1 раза в полугодие, практические тренировки лиц по отработке планов эвакуации людей при пожаре с составлением соответствующего акта (Правила противопожарного режима в РФ п. 12);
- 11 - На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации) (Правила противопожарного режима в РФ п. 61);
- 12 - На объекте защиты руководитель организации не организовал в установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний. (Правила противопожарного режима в РФ: п. 24);
- 13 - В актовом зале кресла и стулья не соединены между собой и не прикреплены к полу (Правила противопожарного режима в РФ п. 107),

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Законному представителю юридического лица разъяснены его (её) права, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции Российской Федерации.

ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ: Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа;

Время и дату Вам сообщат дополнительно

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес

дата, подпись лица, принявшего протокол

фамилия, инициалы

«ОЗНАКОМЛЕН»

от поршни откжалася

должность

Подпись законного представителя
юридического лица

инициалы и фамилия

Пометка об отказе ознакомления с протоколом:

от поршни откжалася

Подпись:

(лица составившего протокол, М.П.)

Магомедов З.З.

(расшифровка подписи)

Копия настоящего протокола направлена:

*по почте по адресу: г. Махачкала
ул. А. Алиева, проезд 4-й, дом № 4*
(дата, № исх. документа, адрес направления, дата отправления,
N почтового отделения и N квитанции заказного письма)